

KIT PARA ANALISIS DE CLORO Y pH EN AGUAS GRADO VISUAL

Fecha de emisión:

10/04/2017

Fecha de Revisión:

02/01/2023

DESCRIPCION

Kit especial para análisis de Cloro Residual Libre y pH en aguas.

El método de análisis es por colorimetría mediante la reacción de reactivos químicos en la muestra de agua, el cual dará como resultado una coloración, el cual se compara visualmente con la escala de colores estándares, obteniéndose el resultado.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca : LA MOTTE
Modelo : XX01308-01
Procedencia : USA
Rango :

- Cloro Libre: 0.2 – 3.0 PPM
0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 PPM
- pH: 6.5 – 8.5
6.5 – 6.8 – 7.0 – 7.2 – 7.6 – 8.2 – 8.5

Químicos :

- DPD N° 01
- Rojo de Fenol

Incluye :

- 30 reactivos DPD N°1 6903A-M para cloro libre
- 30 reactivos ROJO DE FENOL para pH
- Cubeta comparadora de color p/Cl2 y pH
- Estuche de transporte
- Manual de instrucciones

USOS PRINCIPALES

- Potabilización de agua
- Mantenimiento de piscinas
- Tratamiento de aguas industriales
- Tratamiento de aguas residuales

INSTRUCCIONES DE USO

- Utilizar las pastillas DPD N°01 código **6903A-M** o **6999A-M** para medir el cloro libre, tomar una muestra de agua hasta la marca de llenado y verter una pastilla en el lado izquierdo del comparador, agitar hasta la disolución de la pastilla y comparar el color obtenido con la escala de colores standard.
- Utilizar las pastillas ROJO DE FENOL código **6915A M** para medir el pH, tomar una muestra de agua hasta la marca de llenado y verter una pastilla en el lado derecho del comparador, agitar hasta la disolución de la pastilla y comparar el color obtenido con la escala de colores standard.